RURY KANAL. PVC ø200x5.9mm kl.S SN 8

RURY UKŁADANE NA PODSYPCE ŻWIR. – PIASK. GR. 15cm, 2xDREN PVC ø110mm

TERENY ZIELONE

KANAŁ SANITARNY GRAWITACYJNY IV



OZNACZENIE PROFILU: SIV

POZIOM PORÓWNAWCZY 315.00 m n.p.m.

320.0 m n.p.m.

TRASA	P2	SIV/1		SIV/2	SIV/3	SIV/4	SIV/5	SIV/6	SIV/7	SIV/8	SIV/9	SIV/10	SIV/11	SIV/12	SIV/13
Uwagi			ogrodzenie	przyłącze kanalizacyjne	przyłącze kanalizacyjne		Proj. włączenie kanału SIVA ø200, Rz.d.=326.12		Proj. włączenie kanału SIVB ø200, Rz.d.=327.39	przyłącze kanalizacyjne			Proj. włączenie kanału SIVC ø200, Rz.d.=329.14		przyłącze kanalizacyjne
RZĘDNA TERENU ISTN.	320.19	322.95		326.30	326.32	327.48	327.97	328.40	329.60	330.00	330.10	330.70	330.90	333.00	333.50
RZĘDNA DNA KANAŁU	317.69	321.35	321.66	324.01	324.37	325.10	325,91	326.73	327.32	327.73	328.28	328.78	328.84	330.34	331.45
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	2.50	1.60		2.29	1.95	2.38	2,06	1,67	2.28	2.27	1.82	1.92	2.06	2.66	2.05
SPADKI, DŁUGOŚCI	7,3% 91.00m				2.64% 148.00m						1% 55.50m		3% 87.00m		
ŚREDNICA, MATERIAŁ	ø200 L=381.50m														
ODLEGŁOŚCI	0.00	50.00	57.00	86.50	91.00	18.50	49.50	80.50	2.00	17.50	39.00	89.00	94.50	44.50	81.50
HEKTOMETRY	0					1			2				3		

SCHEMAT MONTAŻU ZASUWY



BIPROKOM – KRAKÓW S.A.					
Nazwa i adres obiektu budowlanego:	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI, BUDOWĄ POMPOWNI SIECIOWYCH WRAZ Z ZASILANIEM ENERGETYCZNYM, OGRODZENIEM TERENU I DOJAZDAMI, BUDOWĄ RUROCIĄGÓW TŁOCZNYCH W M. KRAJNO ZAGÓRZE, KRAJNO PIERWSZE W GM. GÓRNO				
Pracownia DPP	Tytuł rysunku:	*RUROCIĄGI I KANAŁY*			Nr rys. 16
Branża Technolog.	Treść:	*KANAŁ GRAWITACYJNY IV*			Ilość rys. 41
Data 03.2009	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis	Stadium PW
Projektował	mgr inż. Marek Dudek	UAN Upr. 29/86	instal. inżynier. w zakresie sieci wod.-kan.		Skala 1: 100/1000
Opracował	Andrzej Król, mgr inż. Justyna Niechciał	–	–		KR/nr arch. 4480
Sprawdził	inż. Janusz Andruszewicz	BPP-8388-Up/50/79			