| | |
|---|---|
| A | Neptun 1x58W PC IP65 EVG |
| AAw | Neptun 1x58W PC IP65 EVG Aw |
| B | Neptun 2x36W PC IP65 EVG |
| BAw | Neptun 2x36W PC IP65 EVG Aw |
| | Ametyst 2x24W IP65 EVG |
| CAw | Ametyst 2x24W IP65 EVG Aw |
| E1 | Helios 8W IP42 3h |
| E2 | Helios DS 8W IP42 3h |
| | Rubin okrągły 1x22/1x40PLX EVG |
| D | Rubin pośredni 2x54W |
| | Rubin narożny 1x58W |
| | Rubin narożny 1x58W Aw |
| RCAW | Rubin Clean 2x36W IP54 |
| RC | Rubin Clean 2x36W IP54 Aw |




## LEGENDA:

- – łącznik p/t jednobiegunowy
- – łącznik p/t świecznikowy
- – łącznik p/t schodowy
- – łącznik p/t krzyżowy
- – łącznik p/t jednobiegunowy IP44
- – łącznik p/t świecznikowy IP44
- – łącznik p/t schodowy IP44
- – łącznik p/t krzyżowy IP44
- – przycisk zwierny p/t

- Gniazdo 230V (L+N+PE) p/t lub n/t
- Gniazdo 230V – podwójne (L+N+PE) p/t lub n/t
- Gniazdo 230V (L+N+PE) p/t lub n/t IP44
- Gniazdo 230V – podwójne (L+N+PE) p/t lub n/t IP44
- Gniazdo 24V p/t lub n/t IP44

- wypust 1f 230V (L+N+PE) z oznaczeniem obwodu i mocą
- wypust 3f 400V (3P+N+PE) z oznaczeniem obwodu i mocą

wentylator kan. EDM200 zas. i zał. z obw. ośw. pom.

- Instalacja gniazd wtykowych 230V YDYżo 3x2,5mm2 p/t (korytarze i pomieszczenia wys. montażu 0,3m) (pomieszczenia "mokre" montażu nad ujęciami wody (w strefie 2)
- Instalacja siłowa 400V YDYżo lub YKYżo (pięciożyłowe) p/t
  - gniazda 16A zasilic przewodem YD(K)Yżo 5x4 mm2
  - gniazda 32A zasilic przewodem YD(K)Yżo 5x6 mm2

Dopuszcza się zmianę ilości i lokalizacji gniazd wtykowych w przypadku zmiany lokalizacji urządzeń.

Wentylatory kanałowe typu EDM II klasy ochronności zasilić przewodem YDY 2x1,5mm2 z obwodu ośw. danego pom.

– Całość instalacji ośw. wykonać przewodami YDYżo 2,3,4,5x1,5mm2 układanymi p/t, n/t, w RS lub w korytkach podstropowych

– Łączniki instalować na wysokości 1,4m

Dopuszcza się zmianę ilości i lokalizacji opraw ośw. w przypadku zapewnienia natężenia ośw. zgodnego z normą oraz po uzyskaniu zgody Inwestora i projektanta.

**TR/+1** tablica rozdzielcza poddasza budynku zasilana z TR+0 typu XL3 160 4x24 (N+PE) p/t drzwi pełne zamykane na kluczyk

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
W UKŁADZIE TN–S

| | | |
|---|---|---|
| Branża: | **ELEKTRYKA** | Faza: |
| Tytuł projektu: | Projekt budowlany zmiany sposobu użytkowania wraz z rozbudową, nadbudową i przebudową budynku remizy O.S.P., na potrzeby świetlicy wiejskiej. | PROJEKT WYKONAWCZY |
| Tytuł rysunku: | Rzut poddasza - instalacje elektryczne | |
| Adres inwestycji: | Wola Jachowa działki nr ewid. 1163 i 1091/2 Gmina Górno. | Data: 12.2009 |
| Inwestor: | Gmina Górno, 26-008 Górno 169. | |
| Projektował: SWK/0145/POOE/04 mgr inż. Piotr Kuchniak | Sprawdzający: 13/KL/75 inż. Teodor Kuchniak | Skala: 1:50 |
| Podpis: | Podpis: | |
| **Pracownia Projektowa P.W.D. - Przemysław Dziewierz** ul. Cedro Mazur 2a, 25-252 Kielce tel. 041 302 26 30, kom. 696 444 756 | | Nr rys.: E2 |